



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Търговски център за хранителни стоки от български производители“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36676.140.153, местност „Немцовото“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катуница, община Садово, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-356/13.12.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район“ през 2023г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: амоний – $1,31 \pm 0,04$ mg/l, при допуск 0,50 mg/l; желязо – 1432 ± 43 µg/l, при допуск 200 µg/l; манган – 176 ± 16 µg/l, при допуск 50 µg/l.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 40,00 м. Експлоатационна колона от етернитови тръби с диаметър Ø180 (външен) и Ø150 (вътрешен) в интервала от 0,00 до 40,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 0,00 до 40,00 м. Водоприемна част от етернитови филтри с диаметър Ø180 (външен) и Ø150 (вътрешен) в интервала от 15,00 до 37,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36676.140.153, местност „Немцовото“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катуница, община Садово, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 149,10 м</u> N 42° 08' 45,37" E 24° 52' 47,88" X 4543345,520 Y 8627184,300 X 4668037,610 Y 448745,550
ЕКАТТЕ	36676
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{ср. ден.}} = 0,14 \text{ л/сек;}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,00 \text{ л/сек;}$ $Q_{\text{год.}} = 4500,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{мин.}} = 3600,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 1,90 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, желязо и манган; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнотемелски район“

(съгласно Заповед № РД-03-83/08.04.2025 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)

