



ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,
факс 03118/25-00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Извършване на строително – монтажни работи на обект: Детска градина „Първи юни” с.
Болярци

РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки по постъпили въпроси на
05.04.2018 година

Въпрос № 1 „Относно следните видове СМР за част „електро”

РЕМОНТ И ПОДНОВЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНИ ПРЕРИВАТЕЛИ НА ГРТ1-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА РЕМОНТ	бр.	1,00
РЕМОНТ И ПОДНОВЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНИ ПРЕРИВАТЕЛИ НА РТ ПАРТЕР-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА РЕМОНТ	бр.	1,00
РЕМОНТ И ПОДНОВЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНИ ПРЕРИВАТЕЛИ НА РТ СУТЕРЕН-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА РЕМОНТ	бр.	1,00
РЕМОНТ И ПОДНОВЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНИ ПРЕРИВАТЕЛИ НА РТ СЪЛБИЩЕ-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА РЕМОНТ	бр.	1,00

Моля, Възложителя да представи схема на таблата или техническа спецификация за ремонт и подновяване с автоматични прериватели.”

Отговор на въпрос № 1 – Не е изготвена схема на таблата, като ремонта за част „Електро” следва да се извърши като се подновят съществуващите прериватели с идентични или сходни такива. Моля да имате предвид следното за:

ТАБЛО ГРТ1

№ по	Наименование	мяр-ка	количест
------	--------------	--------	----------

ред			во
1	Доставка на нов входен прекъсвач 320А	бр	1
2	Демонтаж на 2 тройки същ. високомощни предпазители 250/150 А		
3	Доставка на нови високомощни предпазители 250/150А	бр	6
4	Демонтаж на същ. разединителтип ВЛДК 100А		
5	Доставка на нов автоматичен прекъсвач 100А	бр	1
6	Демонтаж на 18 бр. съществуващи витлови предпазители /комплект/ с основа 63А		
7	Доставка на автоматични предпазители до 63А	бр	18
8	Демонтаж на 27 бр. съществуващи витлови предпазители /комплект/ с основа 25А		
9	Доставка на автоматични предпазители до 25А	бр	27
10	Доставка EURO шина	м	5
11	Доставка на гребен	м	5
12	Доставка на кабелни марки	бр	55
13	Доставка на надписни табелки за токовите кръгове	бр	55
14	Идентифициране на съществуващи токови кръгове		

ТАБЛО РТ партер

№ по ред	Наименование	мярка	количество
1	Демонтаж на същ. разединител тип ВЛДК 100А		
2	Доставка на нов автоматичен прекъсвач 100А	бр	1
3	Демонтаж на 10 бр. съществуващи витлови предпазители /комплект/ с основа 25А		
4	Доставка на автоматични предпазители до 25А	бр	10

5	Доставка EURO шина	м	1
6	Доставка на гребен	м	1
7	Доставка на кабелни марки	бр	10
8	Доставка на надписни табелки за токовите кръгове	бр	10
9	Идентифициране на съществуващи токови кръгове		

ТАБЛО РТ сутерен

№ по ред	Наименование	мярка	количество
1	Демонтаж на същ. прекъсвач 63А		
2	Доставка на нов автоматичен прекъсвач 63А	бр	1
3	Демонтаж на 7 бр. съществуващи витлови предпазители /комплект/ с основа 25А		
4	Доставка на автоматични предпазители до 25А	бр	7
5	Доставка EURO шина	м	1
6	Доставка на гребен	м	1
7	Доставка на кабелни марки	бр	7
8	Доставка на надписни табелки за токовите кръгове	бр	7
9	Идентифициране на съществуващи токови кръгове		

ТАБЛО РТ стълбище

№ по ред	Наименование	мярка	количество
1	Демонтаж на същ. автоматичен прекъсвач 63А		2
2	Доставка на нов автоматичен прекъсвач 63А	бр	1
3	Демонтаж на 10 бр. съществуващи автоматични		5

	предпазители		
4	Доставка на нови автоматични предпазители до 25А	бр	9
5	Доставка на нов автоматичен предпазител 32А	бр	1
6	Доставка EURO шина	м	1
7	Доставка на гребен	м	1
8	Доставка на кабелни марки	бр	10
9	Доставка на надписни табелки за токовите кръгове	бр	10
10	Идентифициране на съществуващи токови кръгове		5

Всеки работен ден, до изтичане на крайния срок за получаване на оферти – обекта може да се огледа след предварителна уговорка с инж. К. Делчев на тел. 0882 384617.

Въпрос № 2 „Относно, следните видове СМР за част „Електро”

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2X36 вт - ЕПРА	Бр.	67
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X36 вт - ЕПРА	Бр.	41

Моля, възложителя да уточни дали монтажа ще бъде скрит или открит.”

Отговор на въпрос № 2 – Монтажът ще бъде открит.

Въпрос № 3 „Относно следните видове СМР за част „Електро”

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВ. ТЯЛО – АПЛИК С КЛЛ 20 вт.	Бр.	14
---	-----	----

Моля, Възложителят да уточни дали ще се монтира на таван или стена.”

Отговор на въпрос № 3- Тялото ще се монтира на таван.

Възложител,

Кмет на община Садовоза [Redacted] на.....

осн. чл.2 от ЗЗЛД
(Димитър Здравков)

Заличени данни на
осн. чл.2 от ЗЗЛД