



## **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САДОВО**

4123 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2

тел. централа: 03118/21-06 и 03118/21-71, директен: 03118/23-30

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  
САДОВО

### **П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

от АТАНАС

ТЕЛЧАРОВ – Председател на  
Общински съвет - Садово

**ОТНОСНО: Информация за дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на община Садово, през летните месеци на 2024 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила Информация от гл. инсп. инж. Александър Колев – началник на РСПБЗН-Садово относно дейността на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на община Садово, през летните месеци на 2024 г., Ви представям същата за разглеждане и приемане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация.


**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САДОВО: АТАНАС ТЕЛЧАРОВ**



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-СОФИЯ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-ПЛОВДИВ  
РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-САДОВО

Рег. № 733100-118, екз. №.....

18.07.2024 г.



ДО  
Г-н Телчаров  
Председател на  
Общински съвет - Садово  
гр.Садово

## ИНФОРМАЦИЯ

От гл. инсп. инж. Александър Колев – Началник на РСПБЗН - Садово

ОТНОСНО: Дейността на РСПБЗН - Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на община Садово, през летните месеци на 2024 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След направен анализ на оперативната обстановка по време на пожароопасният летен сезон през последните пет години, като водеща цел в работата на РСПБЗН - Садово се очертава превантивната дейност и създаване на организация с цел подготовка за ограничаване и недопускане на пожари през летния сезон на 2024 год.

### I. Подготовка за действие при усложнена пожарна обстановка:

1. Подготовката и създаването на организация от РСПБЗН – Садово във връзка с предстоящия пожароопасен сезон стартира през месец март, когато се извършиха контролни проверки по състоянието на пожарните хидранти в населените места. Като цяло състоянието на хидрантната мрежа в населените места на територията на община Садово е задоволително. Може да се отбележи факта, че повече от 70% от хидрантите обаче все още са подземни. Предстои среща с ръководството на ВиК гр. Първомай, за уточняване на общи приоритети.

Със съвместна заповед на Директорите на РДГ Пловдив и РДПБЗН Пловдив беше създадена комисия за проверка на мерките за защита на горските територии от пожари в общинските структури. За извършените проверки бяха съставени констативни протоколи за състоянието на оборудването на ПП депата и обобщени доклади. Депата са оборудвани спрямо нормативните изисквания.

При направеният анализ на летният сезон на 2023 г., бяха отчетени редица сложни горски и полски пожари в област Пловдив, характеризиращи се обикновено с трудно достъпен терен и големи площи. За щастие в нашата община, въпреки множеството летни пожари до такива произшествия не се стигна, което е показател за добра организация от пожарна гледна точка, но в същото време не бива да понижава бдителността ни. Поради това с писмо на Директор РДПБЗН Пловдив до кметовете на общини са дадени насоки за по-голяма превенция и скорост на реагиране при подобни бедствени ситуации. По точките на писмото в момента се работи усърдно за създаване на по-добра организация и депа с уреди за гасене на пожари по населените места.

Анализът на 233 броя произшествия през 2023 г., в ликвидирането на които са участвали служителите на РСПБЗН Садово, показва повишаване на бройката на пожари в сухи треви и отпадъци, които са предимно през сухите летни и есенни месеци. Ако се направи съпоставка с предни години се вижда:

№	дейност	година					
		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1	Пожари с преки материални загуби	7	21	15	20	28	14
2	Пожари без материални загуби	75	181	134	143	125	168
3	Лъжливи повиквания	1	2	5	6	4	3
5	Техническа помощ	11	13	14	24	12	21
6	Помощ на други РСПБЗН	5	8	4	9	4	6
8	Катастрофа с транспортни средства	4	8	5	4	1	2
	<b>ОБЩО:</b>	<b>103</b>	<b>233</b>	<b>177</b>	<b>206</b>	<b>174</b>	<b>214</b>

Броят на произшествията като цяло е запазил една средна тенденция през изминалите години, като следва леко завишаване на броя на пожарите в сухи треви и отпадъци, поради продължителното есенно засушаване и нерегламентираното палене на необработваеми земеделски площи. За разлика от миналата година, пожарите с нанесени преки материални загуби са със значителен ръст.

Запазва се едно средно ниво на броя на оказване на помощ на гражданите през годината, като основен процент е участието в ликвидиране последиците от ПТП и спасяването на граждани както и опазването на жителите на общината от резултатите от природни бедствия като наводнения. Основна задача е да се продължи с почистването на шахти и канали, събиращи и отвеждащи дъждовната вода.

След поредната проверка на републиканската пътна мрежа на територията на общината и отбивките за почивка, се констатира запазване на тенденцията за изхвърляне и струпване на отпадъци, голяма част от които горими.

През годината са съставени 3 броя акта за административно наказание по ЗМВР, които бяха свързани с необорудвани с пожарогасителна техника товарни автомобили, участващи в жътвената кампания и за неправилно складиране на груб фураж (бали слама). Важен фактор остава необходимостта от бърза реакция от страна на кметове на селища и служебни лица за своевременно сигнализиране на началник или инспектор РСПБЗН и съставяне на акт за административно наказание на виновното лице на място.

Трябва да се отбележи, че поради създадена добра организация от специализираните органи на РСРБЗН - Садово по осигуряване пожарната безопасност през лятната кампания, през 2023 г. няма възникнали пожари в житни блокове и места за съхранение на груб фураж.

Също така може да се отчете, че през 2023 г. няма пострадали и загинали при пожар жители на общината.

На 22.06.2024 г. около 17:48 ч. е получено съобщение за произшествие в житен блок намиращ се в землището на с. Чешнегирово (до стадиона). В гасенето участват 1 екип от РСРБЗН-Садово, 1 екип от 04 РСРБЗН-Пловдив и 1 екип от РСРБЗН-Асеновград. В резултат на което са унищожени 170 дка посеви пшеница и спасени 730 дка.

2. Във връзка с очаквания пожароопасен летен сезон, беше изготвен съвместен план между РСРБЗН-Садово и Държавно горско стопанство гр. Асеновград за опазване на горите и горските територии от пожари. Изготвен беше и съвместен план между община Садово и РСРБЗН-Садово за действие при пожари през работно и в извънработно време, в който са залегнали следните мероприятия за изпълнение:

- да се информира населението за пожароопасните горски площи по землища за провеждане на мероприятия и за водене на борба при възникване на пожари в горите;

- да се направят минерализирани ивици покрай горския фонд преди жътвата;

- да се поставят предупредителни табели покрай горските площи.

ДГС-Асеновград и община Садово имат оборудвани противопожарни депа с уреди и съоръжения за гасене в горския и общински фонд, които са разположени в бившата сграда на общински съвет в гр. Садово, за което отговарят горски надзирател и Атанас Иванов – експерт към община Садово.

Трябва да се заяви, че на база взетите мерки, през предходната година на територията на общината няма възникнали пожари със загуби в горски масиви.

3. Връчени са писма за опазване на полския и горския фонд от пожари и изготвяне на заповед от Кмета на община Садово за създаване на организация от кметовете на населени места за недопускане на пожари на територията на общината през пожароопасния сезон за създаване на необходимата организация за:

- провеждане на разяснителна дейност сред населението, като се разлепят листовки;

- осигурено е резервно водоснабдяване от водоемите и използване при възможност по села следните водоизточници - с. Моминско - язовира, с. Болярци-рибарника, с. Кочево - язовира, с. Чешнегирово - водоема на "Напоителни системи" - Асеновград и водоема "Чакърво дере" и пожарен хидрант намиращ се в открит склад за слама на Спиртна фабрика.

**II. По осигуряването на пожарната и аварийна безопасност по време на жътвената кампания през 2024 г. се извърши следното:**

1. Изготви се и утвърди от Директор РДРБЗН Пловдив конкретен план на РСРБЗН-Садово, съгласно дадените указания за осъществяване на държавен

противопожарен контрол и пожарогасителна дейност, като се набележат мероприятия за решаване на минали проблеми.

2. Разработи се план за взаимодействие с военното формирование на министерството на отбраната в с. Поповица, като се проведе и съвместно занятие.

3. Изготвиха се и изпратиха писма с изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год. на МВР и МЗХ до кметовете на населените места, председателите на ЗС и ЗК, фирми, ССГ, ИРГР "К.Малков", командира на военно формирование 26810- с. Поповица, началника на ел. разпределение /КЕЦ/ в гр. Асеновград и директора на областно пътно управление - гр. Пловдив.

4. Издадена беше на заповед на областен управител Пловдивска област, и заповед на кмета на община Садово, като се набележат мероприятия за създаване на необходимата организация и недопускане на пожари по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон през 2024 год.

5. В района няма местно издание на вестник. Преди започване на жътвената кампания се разработиха листовка от РСРБЗН-Садово с най-важните изисквания за недопускане на пожари през летния период и поставиха на видни места в населените места /кметства, ж.п. гари и др./ за уведомяване на населението от общината. Такива листовки се разработват и раздават по кметствата от служителите на община Садово и ОС "Земеделие" - Садово.

6. Извършват се внезапни проверки на място от инспектори държавен противопожарен контрол за изправността на земеделската техника и транспортни средства, съгласно Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год. на МВР и МЗХ.

7. Подготвена е оперативна карта от община Садово с местонахождението на житните масиви, която ще бъде поставена в диспечерната, а от нея ще се разработят оперативни картички за гасене от началниците на ДС на по-големите масиви.

8. Противопожарните автомобили на дежурство са MAN TGM 4000/400 и ЗИЛ 130/АЦ 40. Същите са изправни и имат необходимото допълнително оборудване /тупалки по 2 бр., къси маневрени шлангове до 10 м. и малки шлангове от по 1". На дежурство са и мотопомпа "Honda", моторен трион "Щил MS661", моторен циркуляр "Хускварна K970" и хидравлични инструменти за спасителни дейности.

9. Автомобилите и пожаротехническото въоръжение са преминали сезонно техническо обслужване във връзка с летния сезон.

10. Всички служители са преминали опреснително обучение по тематика за гасене на пожари през летния сезон

11. Създадена е организация за оповестяване на личния състав съгласно плана на РСРБЗН Садово.

Началник РСРБЗН-Садово:

Гл. инспектор:

/инж. Александър Чолев/